



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y
JUNTA DE ACLARACIONES

LUGAR Y FECHA: Calle 57 número 22, entre 12 y 14, colonia Centro, código postal 24000 en Campeche, Campeche, siendo las doce horas con once minutos el día veintiséis de julio de dos mil veintiuno.

ASUNTO: Tiene verificativo la visita al sitio de ejecución de la obra y junta de aclaraciones previstas en el artículo 65 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Acuerdo General de Administración XIV/2019), del **Concurso Público Sumario SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021 para la contratación de la obra pública en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, relativa al “Suministro de instalación eléctrica para el Sistema de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica de Campeche, Campeche”**.

ASISTENTES: I. Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

1. Dirección General de Infraestructura Física

Arq. José Manuel Castañeda Murrieta
Unidad Técnica

Lic. Mario Abel Gutiérrez Bermúdez
Lic. María Teresa Alfaro Márquez
Área de Contratación

2. Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Saúl Iturralde Villalobos

II. Concursantes

1. Ingeniería y Construcciones Gabe S.A. de C.V.
Rommel Fernando Aguilar

2. Construcciones y Proyectos Dajo, S.A. de C.V.
Fernando Álvarez Villafranca

3. Comercializadora Internacional de Materiales y Servicios de Construcción, S.A. de C.V.
José Luis Balam Pool



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVA AL “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE”.

4. **Eminsa, S.A. de C.V.**
Manuel Muñoz Pérez

5. **Hidalgo Producciones y Manufacturas S. A. de C.V.**
Alejandro Sánchez Moreno

HECHOS:

De conformidad con la Convocatoria/bases del Concurso Público Sumario SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021 para la contratación de la obra pública en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, relativa al “Suministro de instalación eléctrica para el Sistema de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica de Campeche, Campeche” en lo previsto en el numeral 4.2, se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones donde se ejecutarán los trabajos, por parte del representante de la Unidad Técnica quién explica a los concursantes los conceptos generales.

Una vez terminada la visita al sitio de obra, se efectuó la junta de aclaraciones sita en calle 57 número 22, entre 12 y 14, colonia Centro, código postal 24000 en Campeche, Campeche, dando inicio a la lectura de los pliegos de preguntas enviados por correo electrónico hasta el 23 de julio del presente hasta las trece horas a las cuentas cpoblete@mail.scjn.gob.mx y eecheverria@mail.scjn.gob.mx en las siguientes fechas y por las siguientes empresas:

A. Ingeniería y Construcciones GABE, S.A. de C.V.
20 de julio de 2021

Pregunta	Respuesta
1. En la partida con clave PRE.IE-03 “Desmantelamiento de tableros de distribución, interruptores de seguridad, y centros de carga existentes, de diferentes marcas, sin recuperación, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.” La unidad utilizada es M , sin embargo, al	La medida (M) metro lineal es incorrecto, el desmantelamiento de tableros de distribución, interruptores de seguridad, y centros de carga existentes, deben considerarse por Pza. (pieza) sin recuperación.



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVA AL “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE”.

hablarse de desmantelamiento de material se considera que debería ser por PIEZA .	
¿La unidad de medida (M) es la correcta?	

B. Proyecto Servicio e Ingeniería PSI S.A. DE C.V.
23 de julio de 2021

La empresa, no se presentó al evento, no obstante, formuló las siguientes preguntas a las cuales se les da lectura y respuesta.

Pregunta	Respuesta
1. El proyecto ya está revisado y avalado por la SCJN. ¿La UVIE solo verificará la instalación de que esté dentro de la norma?	La Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas como primera actividad tendrá que revisar que el proyecto esté dentro de norma, adicionalmente llevará a cabo todas las gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad desde el registro-solicitud, las actas de conformidad y/o no conformidad, hasta la contratación de servicio de energía eléctrica mediante una acometida eléctrica definitiva, con toda la carga total instalada.
2. Los tableros de distribución de energía van cambiando de generaciones. ¿Ya se contempló que existan dichos interruptores y que sean compatibles con el tablero existente?	Es correcto lo que comenta respecto a que los tableros de distribución van cambiando, dentro del alcance de cada concepto deberá incluirse la verificación previa de la compatibilidad de todos los accesorios de los tableros existentes.

Asimismo, en el desarrollo de la misma se formuló la siguiente pregunta:

C. Construcciones y Proyectos Dajo, S.A. de C.V.



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVA AL “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE”.

Pregunta	Respuesta
1. En el catálogo de conceptos existe tubería de 63mm. (IE.09) pero en plano no existe esa tubería, sin embargo, existe trayectoria con tubería de 53mm. ¿Cuál tubería debe ser considerada de 63 o 53?	Se debe considerar tubería de 53mm (2"). Por lo que se deberá modificar el concepto (IE.09).
2. En plano existen trayectorias con tuberías de 35mm de diámetro, pero en el catálogo de concepto no existe esa partida. ¿Se deberá considerar como adicional al catálogo?	En el apartado de tubería se adicionará el concepto IE.09' tubería de 35mm (1 ¼"), con una cantidad de 50m.
3. Al no existir en catálogo de conceptos la tubería de 35mm, por consecuencia tampoco existe el cable #6. ¿Deberá considerarse como adicional al catálogo?	En el apartado de cable se adicionará el concepto IE.16' cable del # 6 con una cantidad de 200m.

La Unidad Técnica solicita modificar el catálogo de conceptos, en el concepto siguiente:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
IE.09	Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálico pared gruesa galvanizada de 53 mm de diámetro, marca júpiter. Se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y pasos en losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo conduit con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y pasos en losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t.	M	100



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVA AL “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE”.

Así como adicionar los conceptos siguientes:			
IE.09'	Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálico pared gruesa galvanizada de 35 mm de diámetro, marca júpiter. Se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y pasos en losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y pasos en losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t.	M	50
IE. 16'	Suministro, Instalación, colocación y energización de Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xxi, marca condumex, 600 v. Y 90°C de operación, 6 AWG. Se deberán de considerar, guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t. En los trabajos de instalación y colocación de cableado, con calibres menores a (12 Awg y 10 Awg), deberán de considerar las empresas dentro del precio unitario las holguras, puntas, conexiones y desperdicios, generadas en cajas registro y accesorios que sean del sistema de alumbrado y contactos, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad	M	200

El representante de la Unidad Técnica indica que las modificaciones anteriormente vertidas, no representan sustitución o variación sustancial a los trabajos originalmente solicitados.

Derivado de lo anterior, de conformidad con el artículo 65 del Acuerdo General de Administración XIV/2019 el representante del área de contratación de la Dirección General de Infraestructura Física con visto bueno de los representantes de la Unidad Técnica y la Dirección General de Asuntos Jurídicos



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVA AL “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE”.

señalan que se deberán realizar las modificaciones al catálogo de conceptos conforme a lo expuesto.

Por lo anterior, todos los presentes, declaran estar de acuerdo con las modificaciones realizadas.

Asimismo, el representante del área responsable del procedimiento dio lectura y explicó los puntos más representativos establecidos en la convocatoria/bases del presente Concurso Público Sumario, así como los requisitos que deben contener las propuestas técnicas y económicas.

No habiendo más que asentar, se cierra la presente acta, siendo las catorce horas del mismo día, firmándose por los que en ella participaron.

Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Arq. José Manuel Castañeda
Murrieta
Dirección General de Infraestructura
Física
Unidad Técnica
RFC: CAMM660501UCA

Lic. Mario Abel Gutiérrez Bermúdez
Dirección General de Infraestructura
Física
Área de Contratación
RFC: GUBM750608KL5

Lic. María Teresa Alfaro Márquez
Dirección General de Infraestructura
Física
Área de Contratación
RFC: AAMT840829I95

Lic. Saúl Iturralde Villalobos
**Dirección General
de Asuntos Jurídicos**
RFC: IUVS9506173P8




Suprema Corte
de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN


ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVA AL "SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE".

Por los concursantes


Rommel Fernando Aguilar
Ingeniería y Construcciones Gabe
S.A. de C.V. S.A. de C.V.
RFC: ICG910312A64


Fernando Álvarez Villafranca
Construcciones y Proyectos Dajo,
S.A. de C.V.
RFC: CPD920713G84


Luis Balam Pool
Comercializadora Internacional de
Materiales y Servicios de
Construcción, S.A. de C.V.
RFC: CIM941202CA4


Manuel Muñoz Pérez
Eminsa, S.A. de C.V.
RFC: EMI000414FB5


Alejandro Sánchez Moreno
Hidalgo Producciones y
Manufacturas S. A. de C.V.
RFC: HPM061222SH0

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVA AL "SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE".



INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES
GABE S.A DE C.V.

Campus 315-101-A
Hipódromo Cordoba
06170 Mexico, D.F.

TEL.: 52 56 25 05
FAX: 52 56 22 55
E-mail:
inggabe@prodigy.net.mx

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021

Asunto: Preguntas Licitación no. SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021

Presente

1.- En la partida con clave **PRE.IE-03** "Desmantelamiento de tableros de distribución, interruptores de seguridad, y centros de carga existentes, de diferentes marcas, sin recuperación, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada." La unidad utilizada es **M**, sin embargo, al hablarse de desmantelamiento de material se considera que debería ser por **PIEZA**.

¿La unidad de medida (**M**) es la correcta?

Ingeniería y Construcciones GABE S.A DE C.V



**Proyecto, Servicio e Ingeniería
P. S. I., S. A. de C. V.**

Ciudad de México 23 de julio de 2021

Suprema Corte de Justicia de la Nación
P R E S E N T E

A nombre de mí Representada **Proyecto Servicio e Ingeniería PSI, SA de CV**, hacemos las siguientes preguntas:

1. El proyecto ya está revisado y avalado por la SCJN. ¿La UVIE solo verificará la instalación de que esté dentro de la norma?
2. Los tableros de distribución de energía, van cambiando de generaciones. ¿Ya se contempló que existan dichos interruptores y que sean compatibles con el tablero existente?

Agradecemos sus atenciones, quedamos a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Lic. Mayleth Natalia Torres Moreno
Representante Legal
Proyecto, Servicio e Ingeniería PSI, S.A DE C.V.

Calle Clavel Mz. 2 Lt. 3, Colonia Las Flores, C.P. 14420, Deleg. Tlalpan, Ciudad de México.
Lada sin costo 800 838 7744, Tel: (55) 55 13 64 42
Cel. 044 55 32 33 25 18.
psi.ingenieria@prodigy.net.mx

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO
SUMARIO SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE
LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, RELATIVA AL SUMINISTRO DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA
DE LA CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE.

PREGUNTAS

CONCURSANTE	Construcciones y Proyectos de la SA de Cu. CPD 920713 684
REPRESENTANTE	Fernando Alvarez Villafraza

NO.	PREGUNTA
1	En catalogo de receptos existe tuberia de 63mm (I.E.09), pero en plano no existe esa tuberia, sin embargo existe trayectoria con tuberia de 53mm. ¿Cual tuberia debe ser considerada, de 63mm o 53mm?
2	En plano existen trayectorias con tuberias de 35mm de diametro pero en catalogo de receptos no existe esa partida. ¿se debera considerar como adicional al catalogo?
3	Al no existir en catalogo de receptos la tuberia de 35mm, por consecuencia tampoco existe el cable #6. ¿debe considerarse como adicional al catalogo?

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]






Suprema Corte
de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVA AL "SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE"

LISTA DE ASISTENCIA

NO.	CONCURSANTE	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1	COIMSA S.A DE C.V C1M941202CA4	José Luis Balam Pool		12:01
2	Jag. y Const. GDBE ICG910312AG4	Rommel Aguilar Balan		12:01
3	Construcciones y Proyectos dajo SA de C.V. CPD920713 984	Fernando Alvarez villafra	Fernando Alvarez villafra	12:01
4	EMISA S.A. DE C.V. EMI000414 FB5	Manuel Muñoz Pérez		12:04

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVA AL "SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE"






Suprema Corte
de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVA AL "SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE"

NO.	CONCURSANTE	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
5	RFC: HPM061222SH0 Hidalgo producción y manufactura S.A. de C.V.	Ing. Alejandra Sánchez Morales		12:04

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVA AL "SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE CAMPECHE, CAMPECHE"

