



Casa de la Cultura Jurídica Tepic, Nayarit

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el punto *trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firma y rúbrica de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 7 páginas y es parte integrante de la versión pública del acta entrega recepción relacionado con el contrato 70210679, relativo al Mantenimiento Eléctrico, por el periodo del 29 de Octubre al 13 de Noviembre de 2021 para la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtra. Gabriela Iliana Ulloa Ponce de León
Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No 70210679

Siendo las trece horas cuarenta y siete minutos del día veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 177 y 179 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el artículo 26 fracción XXII del Reglamento orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No.70210679**, del Mantenimiento del Sistema Eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique Martínez Ulloa", en Tepic, Nayarit, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión:, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio César Hernández Valencia y la Mtra. Gabriela Iliana Ulloa Ponce de León, y por parte de la persona física el Ing. Manuel Airada Frausto.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No.70210679**, relativo al Mantenimiento del Sistema Eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique Martínez Ulloa", en Tepic, Nayarit.

ANTECEDENTES

Con fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se firmó el contrato simplificado **No. 70210679** de los servicios relativos al Mantenimiento del Sistema Eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique Martínez Ulloa" en Tepic, Nayarit, con un monto original de contrato de \$111,511.00 (ciento once mil quinientos once pesos 00/100 M.N) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$17,841.76 (diecisiete mil ochocientos cuarenta y un pesos 76/100 M.N). Resultando un monto neto de \$129,352.76 (ciento veintinueve mil trescientos cincuenta y dos pesos 76/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago al término y aceptación de los trabajos, por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$111,511.00 (ciento once mil quinientos once pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$17,841.76 (diecisiete mil ochocientos cuarenta y un pesos 76/100 M.N.). Resultando un monto total de \$129,352.76 (ciento veintinueve mil trescientos cincuenta y dos pesos 76/100 M.N) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de quince días naturales comprendido del día veintinueve de octubre de dos mil veintiuno al día doce de noviembre de dos mil veintiuno de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 176 del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado doce de noviembre de dos mil veintiuno, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

- **IE.001 Mantenimiento preventivo de tableros e interruptores eléctricos tanto generales como de distribución, con intervención de todo lo suficiente y necesario para su correcta ejecución. PZA4**
- **IE.002 Pruebas de voltaje y conductibilidad de cada uno de los circuitos con intervención de todo lo suficiente y necesario para su correcta ejecución. CTO 42**
- **IE.003 Pruebas de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones, bases, lámparas de tubo led marca tecnolite modelo t8ct-led120/002/40 lithium vi, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. PZA 58**
- **IE.004 Pruebas de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones, bases, lámparas fluorescente compacta triple biax tipo arbotante de 25 watts para confirmar el óptimo funcionamiento de estos elementos; incluye: cambio de bases, lámparas en mal estado, retiro y colocación de lámparas, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. PZA 7**
- **IE.005 Pruebas de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones, bases, lámparas de tubo led marca tecnolite modelo t8ct-led120/002/40 lithium vi mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. PZA 4**
- **IE.006 Pruebas de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones, bases, lámparas de foco led marca tecnolite modelo a19-led/010/65-12p, limpieza, mano de obra,**



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.C.T. PZA 4

- IE.007 Revisión, ajuste, apriete de tornillería y limpieza de contacto polarizado duplex, incluye: pruebas de voltaje y polaridad (haciendo un registro de cada uno por escrito) cambio de unidad, tapa, chasis en mal estado, limpieza, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.C.T. PZA 67
- IE.008 Revisión, ajuste, apriete de tornillería y limpieza de contacto polarizado de seguridad 1/2 vuelta, incluye: pruebas de voltaje y polaridad (haciendo un registro de cada uno por escrito) cambio de unidad, tapa, chasis en mal estado, limpieza, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.C.T. PZA 1
- IE.009 Revisión, ajuste, apriete de tornillería y limpieza de apagador sencillo, incluye: pruebas de voltaje, cambio de unidad, tapa, chasis en mal estado, limpieza, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.C.T. PZA 41
- IE.010 Revisión, ajuste, apriete de tornillería y limpieza de apagador de tres vías, incluye: pruebas de voltaje cambio de unidad, tapa, chasis en mal estado, limpieza, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.C.T. PZA 4
- IE. 011 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los extractores de aire que se encuentran en cada uno de los sanitarios; incluye: pruebas de voltaje, revisión, ajuste de vibración y limpieza de motor, ventilador y base así mismo la sustitución de ser necesario. En caso de sustitución deberá ser de la misma marca y calidad al existente, limpieza del área de trabajo durante y al final de estos, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. PZA 4
- IE.012 Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico a bomba de agua de 1/2 H.P a 127/220 volts; realizar pruebas eléctricas de aislamiento, voltaje, velocidad, corriente de arranque y nominal verificando y registrando a manera de reporte y por escrito cada lectura; revisión, limpieza, ajuste y apriete de conexiones eléctricas, electro niveles, carbones, centro de carga, contactores, capacitores y accesorios de control. Revisión, ajuste y lubricación de rodamientos, chumaceras, impulsores, sellos mecánicos, y empaques, apriete de toda la tornillería, limpieza de pichanca y tubería de bomba a tanque de almacenamiento; incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. PZA 0
- IE.013 Pruebas de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones, bases, acrílicos o rejillas, gabinetes y lámparas fluorescente de 1x31 watts para confirmar el óptimo funcionamiento de estos elementos; incluye: revisión, fijación y cambio de balastras, bases, lámparas, fuera de operación, acrílicos o rejillas y gabinetes en mal estado, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. PZA 16

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento del Sistema Eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique Martínez Ulloa"**, en Tepic, Nayarit, 2021.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- IE.014 Pruebas de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones, bases, lámparas de tubo led marca tecnolite modelo t8ct-led120/002/40 lithium vi, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. PZA 4
- IE.015 Pruebas de voltaje limpieza y ajuste de conexiones, bases en luminaria con tres unidades bidirigibles de 4.5 watts tipo led en salón de usos múltiples para confirmar el óptimo funcionamiento de estos elementos, incluye: fijación y cambio de balastras, bases, lámparas, fuera de operación, acrílicos o rejillas y gabinetes en mal estado, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. LUM 3
- IE.016 Pruebas de voltaje limpieza y ajuste de conexiones, bases en gabinete tipo campana marca MAGG de dimensiones 19.8 x 21.7 cm en color niquel satil+ luminaria led marca philips con equivalencia de 100 watts, incluye, pruebas de voltaje, limpieza y acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. PZA 7
- IE.017 Pruebas de voltaje limpieza y ajuste de conexiones de lampara cubix led de 60x60 marca MAGG incluye:, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. PZA 20
- IE.018 Pruebas de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones gabinete marca tecnolite pargi iii 10410006 pan-led/ 45w/40/s aluminio satinado, pc blanco frio suspendido, led 45 w 100-240 v instaladas en la oficina de administración (4) y en la oficina del director (4) incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. PZA 8
- IE.019 Pruebas de voltaje, limpieza y ajuste de conexiones de lampara de emergencia marca steren de leds modelo lam-500 con respaldo de 17 horas, direccionable, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. PZA 10
- IE.020 Mantenimiento preventivo y correctivo de bomba de agua limpia sumergible marca pedrollo de 2 hp con flotador, cuerpo de aluminio, incluye: pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.C.T. PZA 1
- IE.021 Mantenimiento de lampara cubix led de 60x60 marca MAGG en la biblioteca, incluye: pruebas de funcionamiento, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. PZA 16
- IE.022 Mantenimiento de tubo led marca led México 18 watts t8 en área de ventas, eventos, archivo histórico incluye: pruebas de funcionamiento, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. PZA 32
- IE.023 Mantenimiento de tubo led marca phillips, incluye: herramienta, mano de obra, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 58
- IE.024 Realizar un listado de toda la iluminación fuera o dentro del catálogo del tipo de luminarias y/o lámparas (características, marca, modelo y tipo;

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento del Sistema Eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique Martínez Ulloa", en Tepic, Nayarit, 2021.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

fluorescente o led) así mismo realizar la lista de los apagadores, contactos o receptáculos los cuales deben ser del tipo contacto polarizado dúplex con puesta a tierra, en cada una de las áreas de la casa de la cultura jurídica en Tepic, Nayarit. Este listado debe de coincidir con el plano de ubicación (en plano arquitectónico) de los diferentes conceptos. JGO 1

- IE.025 Suministro de los dos sensores de las mismas características a los existentes, así como 20 metros de tubería pared delgada galvanizada y 40 metros de conductor calibre numero 12 awg, incluye fijación, limpieza, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.C.T. PZA 2
- IE.025.1 Suministro de 20 metros de tubería pared delgada galvanizada. Incluye fijación, limpieza, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.C.T. ML 20
- IE.025.2 Suministro de 40 metros de conductor calibre numero 12 awg, incluye fijación, limpieza, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.C.T. ML 40


El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 70210679, relativo a los trabajos del **Mantenimiento del Sistema Eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique Martínez Ulloa", en Tepic, Nayarit** fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES FINIQUITO DE OBRA	
IMPORTE CONTRATADO	\$111,511.00
IMPORTE TOTAL EJERCIDO	\$111,511.00
IMPORTE DE OBRA NORMAL	\$111,511.00
IMPORTE DE CONTRATO A CANCELAR A FAVOR DE LA SCJN.	\$ 0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$17,841.76
RETENCIÓN DE IVA	\$0.00
RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$0.00
NETO A PAGAR	\$129,352.76

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento del Sistema Eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique Martínez Ulloa", en Tepic, Nayarit, 2021.**



GRNDpT1IRab07GWdAuYQv7ldl6+nA8KG18swbKxSk2k=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Con base en el artículo 169 fracción V del AGA XIV/2019 la empresa entrega una garantía por vicios ocultos de los trabajos realizados por un periodo de un año, a partir de la recepción del Mantenimiento del Sistema Eléctrico con una cobertura en materiales y mano de obra. Asimismo, la empresa hace entrega de la carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quien participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las catorce horas once minutos del día veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN


**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MINISTRO ENRIQUE MARTÍNEZ ULLOA",
EN TEPIC, NAYARIT**


Mtra. Gabriela Iliana Ulloa Ponce de
León

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Ing. Julio César Hernández Valencia

POR LA PERSONA FÍSICA MANUEL AIRADA FRAUSTO



Manuel Airada Frausto

GRNDpt1IRab07GWdAuYQv7ld6+nA8KG18swbKxSk2k=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento del Sistema Eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique Martínez Ulloa", en Tepic, Nayarit, 2021.**