



Casa de la Cultura Jurídica En Veracruz, Veracruz

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 7 páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de entrega recepción relacionado con el contrato 70210286, relativo al mantenimiento de equipos de aire acondicionado, por el periodo del 28 de abril al 20 de octubre 2021 para la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lic. Breitner Loaiza Velázquez

Encargada de la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado 70210286**

Siendo las 11:00 horas del 18 de octubre 2021, con fundamento en los artículos 177 y 179 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el artículo 26 fracción XXII del Reglamento orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado 70210286, del Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio César Hernández Valencia, supervisor asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y la Mtra. Elizabeth Ramírez Sánchez, Encargada de la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz, y por parte de la empresa Juan Diego Cruz Vergara, el Ing. Juan Diego Cruz Vergara, representante legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios 70210286, relativo al Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz.

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de abril de 2021, se firmó el contrato simplificado No. 70210286 de los servicios relativos al Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz, con un monto original de contrato de \$173,000.00 (ciento setenta y tres mil pesos 00/100 m.n.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$27,680.00 (veintisiete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 m.n.). Resultando un monto neto de \$200,680.00 (doscientos mil seiscientos ochenta pesos 00/100 m.n.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago al término y aceptación de los trabajos, por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$173,000.00 (ciento setenta y tres mil pesos 00/100 m.n.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$27,680.00 (veintisiete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 m.n.). Resultando un monto total de \$200,680.00 (doscientos mil seiscientos ochenta pesos 00/100 m.n.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz, 2021.

kPXAfff2kM0fEpX6u9Wx0dlEKNIidNuloJx30YmG6OM=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de quince días naturales por evento comprendidos del día 28 de abril de 2021 al día 20 de octubre de 2021 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 176 del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 6 de octubre de 2021 con fecha de terminación al 15 de octubre 2021, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

M.A.A.01Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 120,000 btu/hr, marca TRANE, modelo TS120E3R, con refrigerante R-410A, refrigerante R-410A, solo frio, 220/3/60, standard efficiency, P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Eventos PZA 1.00

M.A.A.02Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 90,000 btu/hr, marca TRANE, modelo TS090E3R, con refrigerante R-410A, refrigerante R-410A, solo frio, 220/3/60, standard efficiency, P.U.O.C.T

M.A.A.02.1	Equipo	ubicado	en	Sala	de	Videoconferencia	1.00
				PZA			
M.A.A.02.2	Equipo	ubicado	en	Sala	de	Eventos	1.00
				PZA			
M.A.A.02.3	Equipo	ubicado	en	Sala	de	Consulta	1.00
				PZA			

M.A.A.03Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo fan & coil, marca TRANE, modelo TTB024C100A2, con capacidad de 24,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.

M.A.A.03.1	Equipo	Fan	&	Coil	ubicado	en	Oficina	de	Administración	1.00
							PZA			

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz, 2021.

kPXAffft2kM0fEpX6u9Wx0dlEKNIidNuloJx30YmG6OM=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.03.2Equipo Fan & Coil ubicado en Oficina Cristal
 PZA 1.00

M.A.A.04Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo fan & coil, marca TRANE, modelo TTB018C100A2, con capacidad de 18,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivos Medios. NOTA. NO REALIZAR MANTENIMIENTO PZA 0.00

M.A.A.05Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 1.5 T.R. (18,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTR3018*1000, modelo evaporador MCD518D100 tipo FAN & COIL, características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE PZA 1.00

M.A.A.06Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo piso techo, marca CARRIER, modelo 38CKC036-M-3, con capacidad de 36,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Historico PZA 1.00

M.A.A.07Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo piso techo, marca TEMPSTAR, con capacidad de 36,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina Vinculación PZA 1.00

M.A.A.08Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 2.0 T.R. marca TRANE, modelo condensadora 2TTK0524G100AA, modelo evaporador tipo HI - WALL 2MCW0524G1000AA, características eléctricas del sistema 220/2/60. P.U.O.C.T. PZA

M.A.A.08.1Equipo mini-split ubicado en Dirección PZA 1.00

M.A.A.08.2Equipo mini-split ubicado en Oficina Seguimiento, Control y Gestión PZA 1.00

M.A.A.09Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 1.5 T.R. marca TRANE, modelo condensadora 2TTK0518G100AA, modelo evaporador tipo HI - WALL 2MCW0518G1000AA, características eléctricas del sistema 220/2/60. P.U.O.C.T.

M.A.A.09.1Equipo mini-split ubicado en Oficina Difusión PZA 1.00

M.A.A.09.2Equipo mini-split ubicado en Oficina Eventos PZA 1.00

M.A.A.10Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 4.0 T.R. marca TRANE, modelo condensadora 2TTB0048A1000CB, evaporador tipo PISO TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Nuevo PZA 1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz, 2021.

kPXAffff2kM0fEpX6u9Wwx0dlEKNIidNuloJx30YmG6OM=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.11 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 3.0 T.R. marca TRANE, modelo condensadora 4TTB3036E1000AA, evaporador tipo HI - WALL 2MCW0518G1000AA, características eléctricas del sistema 220/2/60. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Nuevo PZA 1.00

M.A.A.12 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 2.0 T.R. marca TRANE, modelo condensadora MCW524G1000CA, evaporador tipo HI - WALL 2MCW0518G1000AA, características eléctricas del sistema 220/2/60. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Nuevo PZA 1.00

M.A.A.13 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 1.0 T.R. marca TRANE, modelo condensadora 2MCW0512G1000CA, evaporador tipo HI - WALL, características eléctricas del sistema 220/2/60. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Nuevo PZA 1.00
 VARIOS PRIMER EVENTO

M.C.A.A.01 Aplicación de anticorrosivo a serpentines condensadores. Incluye mano de obra, materiales, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. (SOLO PARA EL PRIMER EVENTO) JGO. 1.00

M.C.A.A.02 Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D o su similar para colocar en los equipos M.A.A.10. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.C.A.A.03 Suministro de control remoto universal de la marca AVALY. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.C.A.A.04 Suministro de filtro plisado, Modelo Perfect Pleat HC, con una eficiencia de MERV 8 y dimensiones nominales de 16 x 25 x 2" (pulg.) Incluye: Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. PZA 12.00

M.C.A.A.05 Suministro de filtro plisado, Modelo Perfect Pleat HC, con una eficiencia de MERV 8 y dimensiones aprox. 20 x 25 x 2" (pulg.) Incluye: Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. PZA 4.00
 SÓLO PARA EL ÚLTIMO EVENTO

M.C.A.A.06 Aplicación de pintura esmalte al gabinete de las unidades condensadoras de los equipos mini-split de los conceptos M.A.A.03.2, M.A.A.06 y M.A.A.09.2. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación. P.U.O.C.T. (SOLO PARA EL ÚLTIMO EVENTO) JGO. 3.00

M.C.A.A.07 Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T. (SOLO PARA EL ÚLTIMO EVENTO) JGO. 1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz, 2021.

kPXAffff2kM0fEpx6u9Wx0dlEKNIidNuloJx30YmG6OM=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por concurso público sumario No. 70210286, relativo a los trabajos del Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura en Veracruz, Veracruz, fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES FINIQUITO DE OBRA	
IMPORTE CONTRATADO	\$ 173,000.00
IMPORTE TOTAL EJERCIDO	\$173,000.00
IMPORTE DE OBRA NORMAL	\$173,000.00
IMPORTE DE CONTRATO A CANCELAR A FAVOR DE LA SCJN.	\$ 0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 27,680.00
RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
NETO A PAGAR	\$ 200,680.00

Con base en el artículo 169 fracción V del AGA XIV/2019 la empresa entrega una garantía por vicios ocultos de los trabajos realizados por un periodo de cinco meses, a partir de la recepción del Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura en Veracruz, Veracruz con una cobertura en materiales y mano de obra. Asimismo, la empresa hace entrega de la carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quien participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 11:30 horas del 18 de octubre de 2021.

kPXAfff2kM0IEpX6u9Wx0dlEKNIidNuloJx30YmG6OM=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
VERACRUZ, VERACRUZ**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Mtra. Elizabeth Ramírez Sánchez
Encargada de la CCJ Veracruz

Ing. Julio César Hernández Valencia
Supervisor

POR LA EMPRESA JUAN DIEGO CRUZ VERGARA



Ing. Juan Diego Cruz Vergara

kPXAfffz2kM0fEpX6u9WwX0dlEKNidNuloJx30YmG6OM=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz, 2021.