



Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Quintana Roo.

Versión pública de documentación vinculada a contratación del mantenimiento de instalaciones eléctricas

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link: <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de nueve páginas del acta de entrega recepción y es parte integrante de la versión pública del contrato 70230316, relativo al mantenimiento de aire acondicionado, por el periodo del 29 de septiembre del 2023 al 28 de octubre del 2023 para la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Quintana Roo, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtro. Erik Isaí Ferrer Solalinde

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Q. Roo



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado (No 70230316)**

Siendo las 15:30 horas del día 06 de noviembre de 2023, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No.70230316**, del Mantenimiento de instalaciones eléctricas de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro José Alfonso Abitia Arzapalo", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Marcelo Julio Galindo Gonzalez asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y el Mtro. Erik Isaí Ferrer Solalinde director de la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Quintana Roo, y por parte el prestador de servicios Ing. Alberto Manuel Sandoval.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No.70230316**, relativo al "Mantenimiento de instalaciones eléctricas de la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Quintana Roo".

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de septiembre de 2023, se firmó el contrato simplificado **No. 70230316** de los servicios relativos al Mantenimiento de instalaciones eléctricas de la Casa de la Cultura Jurídica "ministro José Alfonso Abitia Arzapalo", con un monto original de contrato de \$ 126,421.90(ciento veintiséis mil cuatrocientos veintiún pesos 90/100 M.N) más el 8% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$ 10,113.75 (diez mil ciento trece pesos 75/100 M.N). Resultando un monto neto de \$ 136,535.65 (ciento treinta y seis mil quinientos treinta y cinco pesos 65/100 M.N).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer (1) pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$ 126,421.90(ciento veintiséis mil cuatrocientos veinte un peso 90/100 M.N) más el 8% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$ 10,113.75 (diez mil ciento trece pesos 75/100 M.N).



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Resultando un monto total de \$ 136,535.65 (ciento treinta y seis mil quinientos treinta y cinco pesos 65/100 M.N). para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismos se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de treinta días naturales comprendido del día 29 de septiembre de 2023 al día 28 de octubre de 2023 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 20 de octubre de 2023 que la terminación de los trabajos sería el día 28 de octubre de 2023, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

IE.001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS MARCA SQUARE'D TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN, UBICADOS EN LAS ÁREAS; ESCALERAS DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y PASILLO EXTERIOR DE OFICINA DE MAI; LIMPIEZA CON DIELECTRICO, REVISIÓN Y AJUSTES DE CONEXIONES DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS, APRIETE Y REPOSICIÓN DE TORNILLERIA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO (PEINADO), CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN SU CASO CORREGIR, IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO Y LIMPIEZA DE CHASIS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN
2	CUBO ESCALERA P.B.
3	PASILLO EXTERIOR DE OFICINA MAI

IE.002 PRUEBAS DE VOLTAJE Y CONDUCTIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS ASI COMO ETIQUETADO CON EL NOMBRE DE LA ÁREAS EXISTENTES, VERIFICANDO Y REGISTRANDO A MANERA DE REPORTE Y POR ESCRITO, CADA UNO DE ELLOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

CANTIDAD (CTO)	UBICACIÓN
9	TABLERO 1 (CUBO ESCALERA P.B.)
28	TABLERO 2 (CUBO ESCALERA P.B.)
10	TABLERO A (PASILLO EXTERIOR DE OFICINA MAI)
19	TABLERO B (PASILLO EXTERIOR DE OFICINA MAI)

2157ma025A1H5EY1BZ1Q4E0gN6G9gDx5E8yMRF1AW1R1B9B31aw=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

9 TABLERO C (PASILLO EXTERIOR DE OFICINA MAI)

IE.003 MANTENIMIENTO A UN SUPRESOR DE TRANSITORIOS DE VOLTAJE, SURGELOGIC, INCLUYE: MEDICION DE VOLTAJE, LIMPIEZA CON DIELECTRICO, REVISIÓN, AJUSTES DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO (PEINADO) Y CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN SU CASO CORREGIR, REVISIÓN DE PUESTA A TIERRA, ASI MISMO EL CAMBIO DE MODULO MONOFASICO EN MAL ESTADO Y LIMPIEZA DE CHASIS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T. CANTIDAD (PZA) UBICACIÓN

1 PASILLO EXTERIOR DE OFICINA MAI

IE.004 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO SLIMLINE DE LED DE 36 WATTS 2.40 M, MODELO DGAXX-576XT MARCA TECNOLOGIA LED, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T.

CANTIDAD (GTE) UBICACIÓN

1 VESTIBULO PLANTA ALTA
4 DIRECCION

IE.005 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LUMINARIA CON TRES TUBOS LED DE LA MARCA CENERCON T8 MODELO LOGUS II DE 18 WATTS, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T.

CANTIDAD (GTE) UBICACIÓN

14 AUDITORIO PLANTA BAJA
32 AUDITORIO PLANTA ALTA

IE.006 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE GABINETE DE 60X60 DE LED MARCA MAGG; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T.

CANTIDAD (GTE) UBICACIÓN

1 SITE

IE.007 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES Y LÁMPARA LED MARCA PHILLIPS, MODELO ESSENTIAL DE 18W, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T. CANTIDAD (PZA)

UBICACIÓN CANTIDAD (PZA) UBICACIÓN

5	COMEDOR	3	SALA DE JUNTAS
6	ACERVO	10	BIBLIOTECA ACERVO
2	OFICINA 1	1	PASILLO UTILERÍA
2	COCINA2		SANITARIO HOMBRES (P.A.)
1	LIBRERÍA	1	PASILLO BIBLIOTECA
1	EVENTOS	1	PASILLO ENLACE ADMINISTRATIVO
3	ENLACE ADMINISTRATIVO	1	CASA DE MAQUINAS

IE.008 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLA, GABINETE Y LÁMPARA LED, MODELO ESSENTIAL DE 18W, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T.

CANTIDAD (PZA) UBICACIÓN CANTIDAD (PZA) UBICACIÓN

2	LIBRERÍA	2	UTILERÍA
3	EVENTOS	1	PASILLO VESTIBULO P.A.
3	VIDEOTECA HEMEROTECA		

IE.009 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTES DE CONEXIONES, PANEL REDONDO DEL LED MARCA STEREN DE 18 WATTS, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T. CANTIDAD (PZA) UBICACIÓN

14	AUDITORIO P.B.4		BAÑO DE MUJERES P.B
3	ACCESO AUDITORIO P.A.	1	ACCESO BAÑO P.B.

215/ma/02/08/1156/1157/04/Eog/06/09/05/Ere/vr/FA/W/1R/06/09/aw=





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T.	CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN	
2 JARDIN CENTRAL DE AUDITORIO			
IE.024 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A REFLECTOR LED DE 10 WATTS UBICADO EN JARDÍN, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T.;			
CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN		
9 JARDIN AUDITORIO			
7 PARED EN ACCESO DE LA CASA DE LA CULTURA			
IE.025 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A ARBOTANTE CON FOCOS LEDS DE 3 WATTS, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T.			
CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN		
5 JARDIN AUDITORIO			
1 FUENTE JARDIN			
2 JARDIN OFICINA MAI			
IE.026 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LÁMPARA DE LEDS DE 19 WATTS, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T.			
CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN		
2 CONTROL			
12 OFICINA MAI			
6 VESTIBULO P.B.			
IE.027 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LÁMPARAS DECORATIVA DE TRES FOCOS DE 3 WATTS UBICADAS EN LOBBY Y SALA DE JUNTAS, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T.			
CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN		
1 CUADRO CON FOTOGRAFIA DE MINISTRO	1 DIRECCION		
IE.028 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTES DE CONEXIONES A REFLECTOR DE LED DE 50 WATTS UBICADO EN EL JARDÍN; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T.		CANTIDAD	
(PZA)	UBICACIÓN		
1 PASILLO EXTERIOR OFICINA MAI			
1 JARDIN EN FACHADA DE AVENIDA NAPOLESS			
IE.029 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LUMINARIAS TRACK LED CLAVE L5333-110 2x18 W, 100/240V, 60Hz, 4000K PARA EL ÁREA DE BIBLIOTECA EN PLANTA ALTA; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.			
CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN		
8 SALA DE CONSULTA			
IE.030 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA MARCA SOLA BASIC MODELO MAXILAMP; RETIRO DE LÁMPARAS EXISTENTES, COLOCACIÓN DE LÁMPARAS EMERGENCIA, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.			
CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN	CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN
1 SALA DE CONSULTA		1	AUDITORIO P.B.
1 VESTIBULO P.B.1			AUDITORIO P.A.
1 VESTIBULO P.A.1			COMEDOR
INCLUYE EL MANTENIMIENTO:			
TABLEROS Y CIRCUITOS LIMPIEZA CON DIELECTRICO, REVISIÓN, AJUSTES DE CONEXIONES DE FUSIBLES Y PASTILLAS TERMO MAGNÉTICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO (PEINADO) Y CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN SU CASO CORREGIR REALIZANDO UN REGISTRO POR ESCRITO DE LAS MEDICIONES TOMADAS Y LIMPIEZA DE CHASIS. LAS PRUEBAS DE CONDUCTIBILIDAD Y VOLTAJE DE			

2157ma021SAH5EY1BZ1Q4E0gN6G0gDx5E0yTR1AYWTRB0B01aw=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DE LOS CIRCUITOS DE IGUAL MANERA SE DEBERA REALIZAR EL REGISTRO POR ESCRITO Y SU ETIQUETADO EN EL TABLERO CON EL NOMBRE DE LA ÁREAS EXISTENTES.

ILUMINACIÓN INTERNA REVISIÓN DEL BUEN ESTADO FÍSICO, DE LA CORRECTA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y DEL FUNCIONAMIENTO, FIJACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA LUMINARIA Y LÁMPARA, -AJUSTE DE CONEXIONES Y TORNILLERÍA O EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIO DE BASES, -SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS, FOCOS Y/O CUERPOS DE ALUMINIO FUERA DE SERVICIO O EN MAL ESTADO, -LIMPIEZA GENERAL DE LUMINARIAS Y LÁMPARAS O FOCOS, -CAMBIO DE BALASTROS O BALASTRAS ELECTRONICAS EN DONDE SEA SUSCEPTIBLE HACERLO

ILUMINACIÓN EXTERNA -REVISIÓN DEL BUEN ESTADO FÍSICO, DE LA CORRECTA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, DE LA EXISTENCIA DE TODOS LOS EMPAQUES Y DEL FUNCIONAMIENTO, -FIJACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA LUMINARIA Y LÁMPARA, -AJUSTE DE CONEXIONES Y TORNILLERÍA O EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIO DE BASES, -SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS, FOCOS, DEFLECTORES OPACOS Y/O CUERPOS DE ALUMINIO FUERA DE SERVICIO O EN MAL ESTADO, -RETOQUE A GABINETES METÁLICOS CON ESMALTE EN AEROSOL O LÍQUIDO, -LIMPIEZA GENERAL DE LUMINARIAS (CON ESPUMA LIMPIADORA) Y LÁMPARAS O FOCOS, -CAMBIO DE BALASTROS O BALASTRAS ELECTRONICAS EN DONDE SEA SUCEPTIBLE HACERLO

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA -REVISIÓN DEL BUEN ESTADO FÍSICO, DE LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DEL FUNCIONAMIENTO, -FIJACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA LUMINARIA, AJUSTE DE CONEXIONES Y TORNILLERÍA O EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIO DE BASES, BATERIAS SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD SI ES NECESARIO PARA QUE QUEDE FUNCIONANDO Y/O CUERPOS DE ALUMINIO FUERA DE SERVICIO O EN MAL ESTADO Y -LIMPIEZA GENERAL.

APAGADORES DE 1 A 4 VENTANAS REVISIÓN DEL BUEN ESTADO FÍSICO, DE LA CORRECTA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y DEL FUNCIONAMIENTO, AJUSTE DE UNIDAD Y TAPAS PARA QUE ESTAS QUEDEN PERFECTAMENTE ALINEADAS Y BIEN SUJETAS, -APRIETE DE TORNILLERIA Y EN DONDE SEA SUSCEPTIBLE SU CAMBIO DE UNIDAD, TAPA O CHASIS EN MAL ESTADO, -LIMPIEZA GENERAL.

CONTACTOS -REVISIÓN DEL BUEN ESTADO FÍSICO, DE LA CORRECTA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, DEL FUNCIONAMIENTO Y POLARIDAD, -AJUSTE DE UNIDAD Y TAPAS PARA QUE ESTAS QUEDEN PERFECTAMENTE ALINEADAS Y BIEN SUJETAS, -APRIETE DE TORNILLERIA Y EN DONDE SEA SUSCEPTIBLE SU CAMBIO DE UNIDAD, TAPA O CHASIS EN MAL ESTADO, -LIMPIEZA GENERAL.

LA MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLVENTES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SER UN PRESUPUESTO EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS HASTA OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA; DEBIENDO CONSIDERAR EN

LA COTIZACIÓN LOS CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, ASÍ COMO LAS NOTAS INCLUIDAS EN EL ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO.

POR INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION, SE DEBERA CONTEMPLAR EL REEMPLAZO DE TODA LAMPARA, TUBO LED, FOCO, CONTACTO O APAGADOR QUE NO ESTE FUNCIONANDO, DE TAL MANERA QUE EL DIA DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LA CASA DE CULTURA JURIDICA DEBERA FUNCIONAR AL 100% EN EL RUBRO ELECTRICO, ESTO PARA QUE LAS EMPRESAS LO TOMEN EN CUENTA DENTRO DE SUS PROPUESTAS ECONOMICAS.

PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, LA EMPRESA DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA MANTENER EN FORMA CONSTANTE UNA LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LAS JORNADAS DE TRABAJO, ASÍ COMO PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES, PISOS, EQUIPO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO, MADERA, PAPEL CRAF, CARTÓN, ETC. EVITANDO RAYAR, GOLPEAR, ROMPER O MALTRATAR; GARANTIZANDO ASÍ LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES.

2019/04/04/15:52:17 [C:\Program Files\Foxit Software\Foxit Reader\Foxit Reader.exe]





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor interno.

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 16:30 horas del día 06 de octubre de 2023


POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MINISTRO JOSÉ ALFONSO ABITIA
ARZAPALO"**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Mtro. Erik Isai Ferrer Solalinde
Director de la CCJ

Ing. Julio Cesar Hernández Valencia
Supervisor asignado



oval

2157wa2QSAH5EY1BZJQ4EogN6G9gDx5EpyYRFlAYWFRB9B3faw=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al ("Mantenimiento de instalaciones eléctricas de la Casa de la Cultura Jurídica "ministro José Alfonso Abitia Arzapalo"), 2023.