



## **Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Andrés Horcasitas" en Ciudad Juárez, Chihuahua**

### **Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el punto *trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link: <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de siete páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de entrega recepción relacionada con el contrato 70230315, relativo al servicio de suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, por el periodo del 27 de septiembre al 21 de octubre de 2023 para la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Mtra. Claudia Murillo Medina**

**Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**Contrato Simplificado 70230315**

Siendo las 12:00 horas del día 7 de diciembre de 2023, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **70230315**, del **"Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuahua"**, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio César Hernández Valencia, Técnico Operativo, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física y la Mtra. Claudia Murillo Medina, Directora de la Casa de la Cultura Jurídica de Ciudad Juárez, Chihuahua, y el Ing. León Jaime Álvarez Contreras.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **70230315**, relativo al "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuahua".

**ANTECEDENTES**

Con fecha 26 de septiembre de 2023, se firmó el contrato simplificado **70230315** de los servicios relativos al "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuahua", con un monto original de contrato de \$136,476.00 (Ciento treinta y seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$21,836.16 (Veintiún mil ochocientos treinta y seis pesos 16/100 moneda nacional). Resultando un monto neto de \$158,312.16 (Ciento cincuenta y ocho mil trescientos doce pesos 16/100 moneda nacional).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago al término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$136,476.00 (Ciento treinta y seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) más el 16% del impuesto al valor

F190CC0F5E0X467P184#ZVHFGTEIKNUGS/QIFBZ#B3#E10X@C=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

agregado equivalente a la cantidad de \$21,836.16 (Veintiún mil ochocientos treinta y seis pesos 16/100 moneda nacional). Resultando un monto total de \$158,312.16 (Ciento cincuenta y ocho mil trescientos doce pesos 16/100 moneda nacional), para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En los casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de 25 días naturales, comprendido del día 27 de septiembre de 2023 al 21 de octubre de 2023 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

### HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 6 de octubre de 2023 en la que señaló como fecha de terminación el día 16 de octubre de 2023, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

- **SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.**

#### BIBLIOTECA

- SI.A.A.01 Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split marca TRANE modelo condensadora 4TXK6560G1000AA y modelo evaporadora 4MXX6560G1000AA con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Registro



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

- de equipo, Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. PZA 1.00
- SI.A.A.02 Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split marca TRANE modelo condensadora 4TXK6560G1000AA y modelo evaporadora 4MXX6560G1000AA con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. PZA 1.00
- SI.A.A.03 Suministro y fabricación de base de ángulo de fierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con dimensiones aproximadas de 0,97 x 0,85 ML, para montar unidad condensadora, debe contar con una base para interruptor de cuchillas. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. PZA 1.00
- SI.A.A.04 Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro exterior de 3/8", de la marca NACOBRE. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 8.00
- SI.A.A.05 Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro exterior de 7/8", de la marca NACOBRE. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 8.00
- SI.A.A.06 Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" y para diámetro de 3/8" (tubería de cobre), de la marca Armacell. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 8.00
- SI.A.A.07 Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" y para diámetro de 7/8" (tubería de cobre), de la marca Armacell. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 8.00
- SI.A.A.08 Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x16 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 9.00
- SI.A.A.09 Suministro e instalación de tubo PVC hidráulico de 3/4" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 1.00
- SI.A.A.10 Desmantelamiento y recuperación de partes de equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca TEMPSTAR modelo NHP060AKC2, con capacidad de 60,000 btu/hr; ubicado en Sala de Videoconferencia lado Derecho. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. JGO. 1.00
- I.E.AA.01 Suministro e instalación de interruptor de seguridad de 2x60 amps., clase 1030 servicio general, tipo intemperie y tipo NEMA 3, Cat. D222NRB, marca Square'D. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. PZA 1.00
- I.E.AA.02 Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 2P-60 Amp. tipo QOB catálogo N°. QOB-260, mca. Square'D. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.C.T. PZA 1.00
- I.E.AA.03 Suministro e instalación de tubo licuatite de 19mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comerciable en la

F190C0FE50X467P184#ZVNRGTLEIZNGUS/QIF5Z#B3#E10X@C=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

- república mexicana y en su calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 5.00
- I.E.AA.04 Suministro, Instalación, colocación y energización de Cable de cobre monopolar tipo THW-LS vinanel XXI, marca condumex, 600 v. Y 90°C de operación, calibre (10 AWG). Se deberán de considerar, guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. M 12.00
- I.E.AA.05 Suministro, Instalación, colocación y energización de Cable de cobre desnudo, marca condumex, 75°C de operación, calibre (12 AWG). Se deberá de considerar, guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. M 7.00
- SITE
- SI.A.A.11 Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1618A1 modelo unidad evaporadora 4MXW1618A1, HI-WALL con capacidad de 18,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. JGO. 1.00
- SI.A.A.12 Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1618A1 modelo unidad evaporadora 4MXW1618A1, HI-WALL con capacidad de 18,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. JGO. 1.00
- SI.A.A.13 Fabricación de base metálica para recibir interruptor de seguridad nuevo. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. JGO. 1.00
- SI.A.A.14 Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/4", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 5.00
- SI.A.A.15 Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 5/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 5.00
- SI.A.A.16 Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" y para tubería de cobre de diámetro de 1/4", de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 5.00
- SI.A.A.17 Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" y para tubería de cobre de diámetro de 5/8", de

F190C0FE20X46W184#ZVFRIGTEIUNUS/Q1816Z#B61E10X90=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

- la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 5.00
- SI.A.A.18 Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x16 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 6.00
- SI.A.A.19 Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 1/2" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 1.00
- SI.A.A.20 Desmantelamiento con recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall tipo hi-wall, marca CARRIER, modelo FKC183C, con capacidad de 18,000 btu/hcon características eléctricas 220/2/60 (R-22) con clave del catálogo de conceptos M.A.A.05 y el desmantelamiento de la instalación eléctrica y de refrigeración. Equipo ubicado en SITE. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. JGO. 1.00
- I.E.AA.06 Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x30 amperes, cat. D221NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. PZA 1.00
- I.E.AA.07 Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético automático de 2P-15 Amperes, tipo DOMAE número de referencia 12993, Marca Schneider Electric. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.C.T. PZA 1.00
- I.E.AA.08 Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 2P-20 Amp. tipo OOB catálogo N°. QOB-220, mca. Square'D. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.C.T. PZA 1.00
- I.E.AA.09 Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 3 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condomex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 3.00
- I.E.AA.10 Suministro, Instalación, colocación y energización de Cable de cobre monopolar tipo THW-LS vinanel XXI, marca condomex, 600 v. Y 90°C de operación, calibre (12 AWG). Se deberán de considerar, guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. M 10.00
- I.E.AA.11 Suministro, Instalación, colocación y energización de Cable de cobre desnudo, marca condomex, 75°C de operación, calibre (14 AWG). Se deberá de considerar, guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro del material



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. M 4.00

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar la administradora del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

**CONCLUSIÓN**

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 70230315, relativo a los trabajos del "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuahua" fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
<b>A</b>	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 136,476.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
<b>B</b>	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 136,476.00
<b>C</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 136,476.00</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL IMPORTE A CANCELAR</b>	<b>\$ 000.00</b>
<b>E</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 21,836.16
<b>F</b>	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
<b>G</b>	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
<b>H</b>	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
<b>I</b>	<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 158,312.16</b>

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NO APLICA</b>
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(x)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(x)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(x)

F190C0F520X467WPJ84ZVNRGTETLZNGUS/Q1F15Z#B36VQZ@Q=

