



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 05/06/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/AGUASCALIENTES/003/2024

SERVICIO: Mantenimiento preventivo y correctivo para la instalación eléctrica de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 1°, 2°, 3° fracción XXXVII, 43 fracción V, 46, 47 fracción IV, 95 y 96 del Acuerdo General de Administración XIV/2019; en los artículos 6° fracciones I, VIII y XXV, 64, 81 y 82 del Acuerdo General de Administración VII/2008, ambos acuerdos expedidos por el Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en los artículos 1°, 40, 43, 74 y 75 del Acuerdo General que establece las bases para que en el Poder Judicial de la Federación, las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, se ajusten a los criterios contemplados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales primero, segundo, octavo, noveno, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo de los Lineamientos para la elaboración del Dictamen Resolutivo Técnico, del quince de diciembre de dos mil veinte del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones.

PARTICIPANTES:

- 1.- OBRAS Y PROYECTOS GRUPO MAG, S.A. DE C.V.
- 2.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.

CLAVE:	CONCEPTOS / REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES	
				Participante 1	Participante 2
IE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA			CAT-M-AG-007-24	
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.				
IE.001.1	TABLERO A: PASILLO ACCESO PRINCIPAL	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.001.2	TABLERO B: PASILLO OFICINA LIBRERÍA	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.001.3	TABLERO C: BODEGA LIMPIEZA	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.001.4	TABLERO D: AIRES ACONDIONADOS	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.002	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8-LED240/36W/65 CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.P.U.O.C.T.	PZA	34.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

IE.003	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES GABINETE DE TUBO LED T8-LED120/18W/40 WATTS CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.P.U.O.C.T.	GTE	18.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.004	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SOQUETS Y LÁMPARAS DE EMPOTRAR PORTA SPOT DE 60 WATTS CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	14.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.005	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO DUPLEX, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	104.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.006	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO SENCILLO, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	10.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.007	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADORES; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.007.1	APAGADOR SENCILLO	PIEZA	22.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.007.2	APAGADOR DOBLE	PIEZA	10.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.008	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES REFLECTOR LED MARCA TECNOLITE, MODELO LQ-LED/30W/30/S CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	17.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.009	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A FOCO DICROICO TIPO LED DE 5.5 WATTS MARCA TECNOLITE CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	22.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.010	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO A19M-LED/10W/65 CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	5.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.011	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES DE GABINETE PARA TUBO LED T8-LED120/18W/40 CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	GTE	18.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

IE.012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VENTILADOR DE TECHO CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	7.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.013	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A MOTO BOMBA SIEMENS DE AGUA DE 3/4 HP CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.014	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO A19M-LED/10W/65 CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	6.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.015	MANTENIMIENTO A CONTACTO TRIFASICO CIRCULAR, INCLUYE LIMPIEZA DE CONTACTO, VERIFICACION DE CARGA Y EN CASO DE SER NECESARIO REEMPLAZO DE CONTACTO CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.016	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA CON TUBO SLIMLINE DE LED DE 36 WATTS 2.40 M , Modelo DGAXX-576XT (O MODELO ACTUAL) MARCA TECNOLOGIA LED; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	3.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.017	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES GABINETE PARA TUBO LED T8-LED120/18W/40 CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	GTE	12.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.018	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DELAMPARA TECNOLITE EMPOTRADA EN PISO MODELO BARATI HLED-645/2W/S INSTALADA EN EL JARDIN, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	6.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.019	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA ICFT 20 A. 127V, COLOR MARFIL, CAT. 6899-I, MARCA LEVITON CON TAPA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO, COLOR MARFIL CAT. 70401-NI, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	9.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE


IE.020	AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS A LUMINARIA DE EMERGENCIA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA SOLA BASIC MAXILAMP 5hrs 600lu LED-12-90I; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
IE.022	MANTENIMIENTO A ESTACIÓN DE EMERGENCIA MANUEL CON ESTROBO Y CAMBIO DE UPS; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

DOCUMENTACIÓN LEGAL

1	Testimonios de los instrumentos expedidos por fedatario público debidamente inscritos ante los registros que determine la ley en que consten su constitución, su representante legal y sus reformas. En caso de personas físicas, una identificación oficial vigente con fotografía (Credencial del Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, Cédula Profesional, Pasaporte), o cualquier otro documento con fotografía expedido por un órgano del Estado Mexicano.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2	Documento expedido durante el último semestre por algún órgano del Estado Mexicano en el cual conste el domicilio legal del participante para efectos del procedimiento de contratación y, en su caso, de la relación contractual que llegue a establecerse (Boleta Predial, Comprobante de Derechos por Consumo de Agua, Comprobante de Consumo de Energía Eléctrica expedido por la Comisión Federal de Electricidad). Si dicho documento fue expedido a nombre de una persona diversa al participante que acude al presente procedimiento, para cumplir con este requisito, será necesario que acredite la existencia del acto jurídico en virtud del cual, tiene la propiedad o posesión derivada del inmueble correspondiente.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
3	Manifestación bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad profesional o técnica y la experiencia para el cumplimiento del objeto requerido en este procedimiento.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
4	Cédula de Identificación Fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Cuando estos documentos correspondan a la versión electrónica, únicamente presentará copias simples, considerando que al presentarlas manifiesta que son fidedignas).			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
5	Alta del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
6	Curriculum empresarial.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
7	Copia simple de por lo menos dos instrumentos (v.gr. contratos, órdenes de servicios) de servicios iguales o similares que avalen la experiencia del contratista participante en cualquiera de los 3 años previos y/o 2023.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

	Conclusión:	Se determinó que la propuesta cumple con los requisitos técnicos solicitados en el Anexo Técnico y, minuta de reunión por tanto, el participante ofrece el servicio acorde a los requerimientos de la Suprema Corte.	Se determinó que la propuesta cumple con los requisitos técnicos solicitados en el Anexo Técnico y, minuta de reunión por tanto, el participante ofrece el servicio acorde a los requerimientos de la Suprema Corte.
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO:	Se determina FAVORABLE	Se determina FAVORABLE

ELABORÓ:



MTRA. MARÍA ESTHER MORENO HERNÁNDEZ
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
 CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

REVISÓ:



MTRO. BENJAMÍN OROZCO GUTIÉRREZ
 DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
 EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES