

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

1 DE JULIO DE 2024

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/MTY/12/2024

OBRA: TRABAJO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- DESELCI SA DE CV
- 2.- EDIFICACIONES Y DISEÑOS CLASICOS DE MONTERREY SA DE CV
- 3.- SERVANDO GUTIERREZ VILLARREAL

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	14	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.002	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, DE TUBO LED DE 1.20M PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	161	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.003	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8CT-LED120/002/40 LITHIUM VI; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	272	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.004	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE CANDIL HOLANDES DE 10+10+5 LUCES. FOCOS LED TIPO VELA DE 2.5 WATTS BASE E-26 MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.005	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE CANDIL HOLANDES DE 18 LUCES. FOCOS LED TIPO VELA DE 2.5 WATTS BASE E-26 MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.006	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO A19D-LED/001/30 TITANIUM I; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	29	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.007	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO LED DE ALTA POTENCIA, 30W, LUZ DE DÍA, BASE E27 DE LA MARCA TECNOLITE Y MODELO: LHBM-LED_30_65; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	4	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.008	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	93	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

ucfbb6buPBBcYj3clIdEJwo7gspqipe8BHS2wLNBAt8Bg=



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IE.009	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DE ESCALERA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.010	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	157	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.010.1	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE TOMA DE CORRIENTE COLOR MARFIL DE LA MARCA BTICINO MODELO E6028BN; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUPRESOR DE TRANSITORIOS DE VOLTAJE TVSS SURGELOGIC, TIPO MODULAR, MODELO TVS2EMA12A, MARCA SQUARE'D, GABINETE DE METAL; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUPRESOR DE TRANSIENTES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127/220V 3 FASES 5H, CON 2 NIVELES DE PROTECCIÓN, MODELO SUPRECTOR CLASE B, SE INCLUYE GABINETE DE ACERO TIPO NEMA 4, MÓDULOS DE POLÍMERO ABS Y CUENTA CON LED'S INDICADORES DE ESTADO DE PROTECCIÓN ACTIVO EN TIEMPO REAL; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.013	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE SPOT PL DE 2X26 WATTS PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	19	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.014	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8T-LED240/36/40 LITHIUM VIII LAMPARAS TIPO ENVOLVENTE DE 1X59 PARA SOBREPONER; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	65	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.015	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, A LAMPARA DE EMERGENCIA DE 14 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.016	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, A SPOT DE 3 LEDS TIPO RIEL PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	41	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.017	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, A REFLECTOR DE 24 LEDS, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.018	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, A LAMPARA SPOT DE 50 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

uchb6buPBBCy3cldEJwo7gspcipe8BHS2wlN0A18Bg=



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IE.019	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, A LAMPARA PARA PARED CON ACRILICO ENVOLVENTE PARA EXTERIOR CON FOCO DE 30 WATTS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.020	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, A CANDILES DE 18 FOCOS LED TIPO VELA; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.021	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO CURVALUM DE 18 WATTS BASE G13 MARCA TECNOLED, EN EL AREA DEL AUDITORIO; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	28	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.022	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA MARCA MAGG MODELO GAMMA LED 1200 S LP65/32W/4000K, INSTALADAS EN PASILLO EXTERNO; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	11	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.023	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA SOLAR LED SOLAR INTEGRADO ALUMBRADO PUBLICO CODIGO DELED-SS-50/60/80/100/120W, CHIP PHILIPS LUXEON 30302D SMD CLASS P, FLUGO LUMINOSO 160 LUMENS POR WATT, TEMPERATURA DE CALOR 2700 A 6500K, TIPO DE BATERIA LITIO-FERROFOSFATO DE CICLO PROFUNDO; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. TRES EMPRESAS COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, SE DETERMINA:

TÉCNICAMENTE FAVORABLE

TÉCNICAMENTE FAVORABLE

TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ

REVISÓ

VICENTE FLORES AGUIRRE
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ MONTERREY N. L.

ANGÉLICA ARÉVALO CASTRO
DIRECTORA DE LA CCJ MONTERREY, N. L.

uclb6buPEBECy15clbE.lwoZgspclpe8BHS2wl.N9A18Bg=