

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJXALAPA/13/2024

SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VER.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XXXVII, 95, 96 Y 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019 DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTE ALTO TRIBUNAL, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
- 2.- DOMINGO SALAZAR SALAS
- 3.- GRUPO TICEA, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
SBE.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA TIPO INTERIOR, DE TRES SECCIONES Y ACOPLADO UN TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION EN ACEITE CON UNA CAPACIDAD DE 300 KVA INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. EL GABINETE CONTIENE EN SU INTERIOR: a) UNA CUCHILLA DE PASO DE OPERACIÓN SIN CARGA 3 POLOS X 400 A. ACCIONADO POR UN DISCO DE 2 POSICIONES. b) TRES APARTARRAYOS DE ÓXIDOS METÁLICOS Y AISLADORES PLÁSTICO DE POLÍMERO. c) TRES BUS PRINCIPAL Y UNO DE TIERRA DE COBRE ELECTROLÍTICO CALIDAD 99.9 %, PARA 400 A d) TRES FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE TAMAÑO CUATRO CON PERCUTOR, TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION JUNTO AL GABINETE: e) UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SUBESTACIÓN EN ACEITE, AISLAMIENTO CLASE 15 KV, CON DEVANADOS EN EL PRIMARIO Y EN EL SECUNDARIO DE COBRE, DE 300 KVA, 3 FASES, 60 HZ, 13200-220/127 VCA, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA, 60 C.P.S. IMPEDANCIA ESTÁNDAR. INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SBE.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE O VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCABLE DE UNA PULGADA 1" DE DIÁMETRO, MARCA URREA, MODELO 83.25, PARA EL DRENADO PARA EL TRANSFORMADOR, DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AL EXISTENTE, INCLUYE: COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INTEGRAL, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SBE.03	DESMANTELAMIENTO SIN REUPERACION DE LLAVE O VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCABLE DE UNA PULGADA 1" DE DIÁMETRO, MARCA URREA, MODELO 83.25, PARA EL DRENADO PARA EL TRANSFORMADOR, INCLUYE: DESINSTALACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

dx1zPzMnF6EJgWG9NfXO/oq0F0wz6c9se9y9gXuIVN40=

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
SBE.04	FILTRADO DEL ACEITE DEL TRANSFORMADOR (500 LITROS APROXIMADAMENTE), PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LA LLAVE O VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCABLE DEBERA DE CONSIDERAR EL FILTRADO DEL ACEITE (HASTA 500 LITROS APROXIMADAMENTE) Y EL DRENADO PARA EL TRANSFORMADOR, INCLUYE: COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INTEGRAL, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	PROPUESTA TÉCNICA DIRIGIDA AL TITULAR DE LA SEDE EN XALAPA, EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO, CON LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR, DE ACUERDO CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	SEÑALAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	INDICAR UNA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE 30 DÍAS CALENDARIO.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	SEÑALAR QUE ACEPTA EL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL.	DOCTO.	1	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	ENTREGAR CON SU PROPUESTA EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES FIRMADAS EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CONSIDERAR LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS AL 10 DE JUNIO DE 2025.	DOCTO.	1	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	LA COTIZACIÓN INCLUIRÁ LA SIGUIENTE LEYENDA: "ESTA COTIZACIÓN CONSIDERA EN ABSOLUTO LO SEÑALADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES, NOTAS IMPORTANTES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, OFICIO DE INVITACIÓN A COTIZAR Y LO ACORDADO EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO".	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
	CONCLUSIÓN			SU PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE CON LO REQUERIDO. LA NOTA AGREGADA EN SU COTIZACIÓN SEÑALÓ: "ESTA COTIZACIÓN, COMPRENDE, CONSIDERA Y CUBRE EN ABSOLUTO: LOS ALCANCES QUE SE SEÑALAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS IMPORTANTES Y ANOTACIONES DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES SEÑALADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.", CON PEQUEÑAS DIFERENCIAS EN LA REDACCIÓN RESPECTO A LA LEYENDA SOLICITADA.	SU PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE CON LO REQUERIDO. LOS PUNTOS NO CUMPLIDOS SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE Y LA GARANTÍA SOLICITADA, SE CONSIDERAN INCLUIDOS CON LA NOTA AGREGADA EN SU COTIZACIÓN: "ESTA COTIZACIÓN CONSIDERA EN ABSOLUTO LO SEÑALADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES, NOTAS IMPORTANTES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, OFICIO DE INVITACIÓN A COTIZAR Y LO ACORDADO EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO", AUNADO A QUE PRESENTÓ UNA GARANTÍA POR UN AÑO.	SU PROPUESTA TÉCNICA NO CUMPLE CON LO REQUERIDO, DEBIDO A QUE NO FIRMÓ SU COTIZACIÓN Y A QUE NO PRESENTÓ DIVERSOS DOCUMENTOS .
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO, DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES Y NOTAS IMPORTANTES EMITIDAS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:			FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	NO FAVORABLE, EL PARTICIPANTE NO OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

ELABORÓ

MTRO. MIGUEL BUENDÍA GONZÁLEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ

MTRO. LUIS IVÁN JUÁREZ SEGOVIA
DIRECTOR DE LA CCJ

dx1zPzMnF6EJgWG9NrxO/oq0F0wz6c9se9yXulVN40=