

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO**  
**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
PCAD/CCJ/CANCUN/11/2024

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DETECTORES DE HUMO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO**

**FUNDAMENTO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, 42, 43, 46, 47, 86, 87 Y 88 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS A .LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS DEL REFERIDO ACUERDO**

12 DE JULIO DE 2024

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 2.- ALBERTO MANUEL SÁNCHEZ SANDOVAL

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS	
		1	2
DH.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASI COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE, A <b>TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE PARA DETECCION Y CONTROL DE INCENDIO</b> MARCA NOTIFER DE HONEYWELL, MODELO NFW-50 FIREWARDEN-50. INCLUYE: PROGRAMACION, LIMPIEZA GENERAL DEL TABLERO, MEDICION DE VOLTAJES, CAMBIO DOS BATERÍAS DE PLOMO-ACIDO DE 7 A 8 AMPERES-HORA, 12 VOLTS, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
DH.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASI COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A <b>DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO</b> , MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NP-100 DIRECCIONADO CON BASE MODELO B710LP, CON LED'S INDICADORES VERDE-ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
DH.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASI COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A <b>ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION, DISPARON Y ABORTO</b> MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NBG12LX CON TAPA TRANSPARENTE, MODELO SB-10, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
DH.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASI COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A <b>MÓDULO DE ALERTA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO)</b> MARCA SISTEM SENSOR, MODELO P2RSP CON CAJA PARA MONTAJE HORN STROBO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO BBS-2, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MÓDULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
DH.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASI COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A <b>MÓDULO CONTROL PARA SIRENA ESTROBO</b> , MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO FCM-1, CON CAJA PARA MONTAJE, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO SMB500. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MÓDULO, MEDICION DE VOLTAJES PROPIAS DE LA CENTRAL, LINEA DEL CIRCUITO, FUENTE CARGADOR DE BATERIAS Y LA TENSION Y ESTADO DE LAS LINEAS, ADEMAS PROTECCION DE ÁREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA, DEBERÁ SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y ESTE SERÁ RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



VdmLtyUK3VLxVus2gD7hiz3J/30j9VJdiHSaQyOxtnY=

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO  
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO  
PCAD/CCJ/CANCUN/11/2024

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DETECTORES DE HUMO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO**

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA			
1.-	Datos completos de la empresa, sea persona física o moral, incluyéndose nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, registro federal de causante y teléfonos.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2.-	Tiempo efectivo de ejecución de los trabajos será de 08 (ocho) días naturales.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
3.-	La fecha de vigencia del presupuesto que será de 30 días calendario contados a partir de la fecha de la cotización	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
4.-	La cotización deberá incluir la siguiente nota: esta cotización, comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones de la minuta de reunión de trabajo señaladas por la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
5.-	Condiciones de pago, aceptando hacerlo en una sola exhibición, al término y aceptación de los trabajos por parte del enlace administrativo y de la supervisión.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
6.-	Curriculum	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
7.-	Rfc	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
8.-	Datos bancarios	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	<b>Conclusión</b>	Presentó toda la documentación solicitada	Presentó toda la documentación solicitada
	<u>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</u>	Se determina "Favorable"	Se determina "Favorable"

ELABORÓ



LIC. MARTHA LEONOR VARGAS ROCHA

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CULTURA JURÍDICA EN  
CANCÚN, QUINTANA ROO

AUTORIZÓ



LIC. ADOLFO LEONARDO BANUET FUENTES

DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN,  
QUINTANA ROO

VdmLtyJK3VLxVus2gD7hiz3J/3Oj9VJdiHSaQyOxtnY=