PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

DICTAMEN RESOLUTIVO TECNICO

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: **PCAD-CCJ-LA PAZ-14-2024**

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPERMEABILIZACION PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LA PAZ, B.C.S.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 43 Fracción V, 46, 47 fracción IV, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019

PARTICIPANTES:

1.- Héctor Gerardo Villa Montaño (No presentó propuesta)

2.- Ricardo Eliseo Alvídrez Armendáriz

3.- GAMMA CONSTRUCLIMAS DE BCS

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
IMP.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO (FESTER A3 ROJO MCA. FESTER) PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EXISTENTE; CONSIDERAR: READHERENCIA DEL SISTEMA Y REFUERZO ACRIFLEX DONDE SE REQUIERA; LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON SELLADOR DE POLIURETANO, FESTER ACRITÓN SELLADOR COMO PRIMARIO, RESANADO DE FISURAS, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE A3 EN DOS CAPAS. INCLUYE: PRETILES, BASES Y SOPORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	351.82		**CUMPLE**	**CUMPLE**
IMP.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO SIKAFLEX 1A EN REMATE DE LAMINAS MULTYPANEL DE TECHUMBRE DE BODEGA Y SUBESTACION HASTA 2.00 ML. CONSIDERAR EL RETIRO DEL SELLO EXISTENTE Y REFUERZO CON MALLA POLIESTER Y FESTER A3. INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00		**CUMPLE**	**CUMPLE**
	Conclusión:				**El prestador de servicios ofrece un servicio acorde a los requerimientos solicitados por esta CCJ. Fueron considerados todos los requisitos contemplados en el requerimiento técnico.**	**El prestador de servicios ofrece un servicio acorde a los requerimientos solicitados por esta CCJ. Fueron considerados todos los requisitos contemplados en el requerimiento técnico.**
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO				**Favorable**	**Favorable**

38fTqGNAVnbD5r1aT1tYTc92YDN5bLeTeOpeS4rpuLME

Juan José Díaz Gómez
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

Rosa María Macías Macías
DIRECTORA DE LA CCJ

Firmado por: ROSA MARIA MACIAS MACIAS
No. serie: 641779741797661081599202748245712497442704942262
Fecha: 23/08/2024 11:20:07.1910000 a. m.

Firmado por: JUAN JOSE DIAZ GOMEZ
No. serie: 641779741797661081599202748245712497442704872503
Fecha: 23/08/2024 11:20:44.8360000 a. m.