

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/SAL/17/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR DE LA CCJ SALTILLO

01/07/2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

1.- DESELCI, S. A. DE C. V.

2.- SERVANDO GUTIÉRREZ VILLARREAL

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				DESELCI	SERVANDO GUTIÉRREZ VILLARREAL
TF.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, TIPO PEDESTAL PARA INTEMPERIE, AISLAMIENTO CLASE 15 KV, CON DEVANADOS EN EL PRIMARIO Y EN EL SECUNDARIO DE COBRE, LA OPERACIÓN A UNA ALTITUD DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COHUILA, DE 300 KVA, 13200-220/127 VCA, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA. 60 C.P.S. IMPEDANCIA Z= 5.00%. LIQUIDO AISLANTE EN ACEITE, MCA. PROLEC. CONFORME A LA NORMA NMX-J-285. ; INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS ELECTRICAS, MEDICIÓN Y PRUEBAS DE LA PUESTA A TIERRA DE LOS SISTEMAS EXISTENTES, INDICANDO LOS OHMS, REVISIÓN, VERIFICACION Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
TF.02	SE CUMPLE CON EL PUNTO 1 DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
TF.03	SE CUMPLE CON EL PUNTO 2 DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
TF.04	SE CUMPLE CON EL PUNTO 3 DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
TF.05	SE CUMPLE CON EL PUNTO 11 DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ

REVISÓ

**LIC. MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MANZANO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA
JURÍDICA EN SALTILLO**

**MTRO. ROBERTO GIACOMÁN GIDI
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO**

X/bdPYDGQgko+i2aFSMDSlccg/vAKH65mjA5kJE2/c8s=