

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/SAL/19/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARARRAYOS DE LA CCJ SALTILLO

11/07/2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- DESELCI, S. A. DE C. V.
- 2.- SERVANDO GUTIÉRREZ VILLARREAL

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
SP.01	SERVICIO DE DESINSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA EXISTENTE . INCLUYE MASTIL, BAJANTE, RETENIDAS, PUNTA PARARRAYOS Y TODO LO NECESARIO PARRA SU CORRECTA DESINSTALACION.(CON RECUPERACION, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SP.02	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE PUNTA PREVECTRON 3, 3S-40, PARARRAYOS MARCA INDELEC (ANPASA) , ACARREOS PUESTA EN SITIO, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SP.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL PARARRAYOS , MEDICIONES, LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, ASI COMO LOS DEMAS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE DISTRIBUCION), INDICANDO LOS HOMS PARA CADA SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE: INCLUYE; MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM-022-STPS-2015 VIGENTE y/o ACTUALIZADA, CON UNION EQUIPOTENCIAL Y OTRA SIN UNION EQUIPOTENCIAL, INCLUYE. MEDICION CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MEDICION. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SP.04	SE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, PUNTO UNO.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SP.05	SE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, PUNTO DOS.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SP.06	SE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, PUNTO TRES.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO , DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MANZANO
ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO

MTR. ROBERTO GIACOMÁN GIDI
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO

RN6mLcuVl8rLITg/AgeoihnbMOt4cWAarLHOazgig=