



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TEPIC, NAYARIT

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 19/08/2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/TEPIC/08/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Mantenimiento Instalaciones Eléctricas

FUNDAMENTO LEGAL: Con fundamento en los artículos 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

PARTICIPANTES:

1 José Roberto Zazueta González

2 Manuel Airada Frausto

3 N/A

4 N/A

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.002	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARAS DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8CT-LED120/002/40 LITHIUM VI; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	57	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.003	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, DE LÁMPARA COMPACTA TRIPLE BIAJ TIPO ARBOTANTE DE 25 WATTS POR LÁMPARA LED 9,5 W - 60W, MCA. PHILIPS, BLANCO SUAVE CODIGO 046677542801. PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	7	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.004	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, LÁMPARAS DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8CT-LED120/002/40 LITHIUM VI; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	4	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.005	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, LÁMPARAS DE FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO A19-LED/010/65-12P; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	11	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.006	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRÍLICOS O REJILLAS, GABINETES Y LÁMPARAS FLUORESCENTE DE 1X31 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	16	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.007	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARAS DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8CT-LED120/002/40 LITHIUM VI; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	4	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.008	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA CON TRES UNIDADES BDIRIGIBLES DE 4.5 WATTS TIPO LED PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	LUM	3	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A

Jvld1A2BhOhDrfEBZN7CR7wpL3n6MPYr14ikubVmGGLE=

IE.009	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE GABINETE TIPO CAMPANA MARCA MAGG DE DIMENSIONES 19.8 X 21.7 CM EN COLOR NIQUEL SATIL+ LUMINARIA LED MARCA PHILIPS CON EQUIVALENCIA DE 100 WATTS ; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	7	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.010	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA CUBIX LED DE 60X60 MARCA MAGG ; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	44	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.011	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA DE EMERGENCIA MARCA STEREN DE LEDS MODELO LAM-500 CON RESPALDO DE 17 HORAS, DIRECCIONABLE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.012	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE GABINETE DE SOBREPONER CON PÁNEL DE ABEJA Y DOS TUBOS LED MARCA WINLED 18 WATTS T8 ; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	GTE	30	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.013	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO LED MARCA TECNOLITE ; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	60	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.014	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE BOMBA DE AGUA LIMPIA SUMERGIBLE MARCA PEDROLLO DE 2 HP CON FLOTADOR, CUERPO DE ALUMINIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.014.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 5.26 MM ² (10 AWG) EN COLOR BLANCO . SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	15	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.014.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 5.26 MM ² (10 AWG) EN COLOR NEGRO . SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	15	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.014.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 3.31 MM ² (12 AWG) EN COLOR VERDE . SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	15	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.014.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA EN COLOR BLANCO SIN VISIÓN TMK1020, 10 X 20 MM, 5101-01260 O SIMILAR, EN DISTINTOS PUNTOS DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA DE TEPEC. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	14	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A

IE.014.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO PESADO 13 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	22	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.015	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	68	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.016	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	42	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.017	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DE TRES VÍAS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	4	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.018	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A LOS EXTRACTORES DE AIRE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	4	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.019	REVISIÓN Y ACTIVACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE DE SENSORES; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	4	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.020	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARAS GAMMA LED 600 L5411-510 15W, 127V, 60Hz, 4000K; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	5	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.021	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA EMPOTRABLE A PISO, MODELO SATIN ARTILEC H625 DE LA MARCA TECNOLITE; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
IE.022	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE REFLECTOR EXISTENTE EN AZOTEA; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
	Datos completos de la empresa: nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, RFC, teléfono			CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
	Tiempo de ejecución de los trabajos 30 días naturales			CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
	Vigencia de la cotización 30 días calendario			CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
	Pago en una sola exhibición al término y aceptación de los trabajos			CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
	Especificar IVA			CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
	Nota: Esta cotización considera en absoluto lo señalado en el catálogo de conceptos, especificaciones generales, notas importantes técnicas y administrativas, así como lo acordado en la minuta de reunión de trabajo			CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
	Comprobante de domicilio			CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
	Constancia de RFC			CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
	Conclusión:			Se indican los requisitos solicitados con base en los cuales se analizó y determinó que si cumple con ellos.	Se indican los requisitos solicitados con base en los cuales se analizó y determinó que si cumple con ellos.	N/A	N/A
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO			Se determina "Favorable"	Se determina "Favorable"	N/A	N/A

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SADOT CHIANG SAM BORJA
**ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA
 CULTURA JURÍDICA EN TEPIC, NAYARIT**

MTRA. GABRIELA ILIANA ULLOA PONCE DE LEÓN
**DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA
 JURÍDICA EN TEPIC, NAYARIT**