

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD-CCJ-VICTORIA-08-2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA PARA LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS,
CAT-M-TS-009-2024

11/07/2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- Edwin Javier Londoño Rosillo
- 2.- Martín Alejandro García Carrizales
- 3.- Daniel Islas Pedro
- 4.- Edgar Gallegos Alcalá


CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
SBE.01	MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TIPO SECO ENCAPSULADO, MARCA AMBAR CLASE 15 KV, NEMA 3R (EXTERIOR), LA OPERACIÓN A UNA ALTITUD DE LA CIUDAD DE CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, EL GABINETE CONTIENE EN SU INTERIOR: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO, AISLAMIENTO CLASE 15 KV, CON DEVANADOS EN EL PRIMARIO Y EN EL SECUNDARIO DE COBRE, CAPACIDAD DE 150 KVA, 13200-220/127 VCA, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA. 60 C.P.S. IMPEDANCIA 3.0, INCLUYE LIBRANZA P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	ESPECIFICACIONES PARTICULARES			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DICTAMEN REOSOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ



C.P. Luis Alberto Nodal Gómez
Enlace administrativo de la
Casa de la Cultura Juridica en Cd. Victoria, Tamaulipas

REVISÓ



Dr. Armando Villanueva Medina
Director de la
Casa de la Cultura Juridica en Cd. Victoria, Tamaulipas