

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD-CCJ-VICTORIA-12-2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARARRAYOS DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, CAT-M-TS-011-24


16/08/2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

1.- Daniel Islas Pedro


CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1			
SP.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTA PREVECTRON 2, TS-2.25, PARARRAYOS MARCA INDELEC (ANPASA), CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE			
SP.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL PARARRAYOS, MEDICIONES, LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, ASI COMO LOS DEMAS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE DISTRIBUCION), INDICANDO LOS HOMS PARA CADA SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE: INCLUYE; MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM-022-STPS-2015 VIGENTE y/o ACTUALIZADA, CON UNION EQUIPOTENCIAL Y OTRA SIN UNION EQUIPOTENCIAL, INCLUYE. MEDICION CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MEDICION. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE			
	ESPECIFICACIONES PARTICULARES			SI CUMPLE			
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE			

ELABORÓ



C.P. Luis Alberto Nodal Gómez
Enlace administrativo de la
Casa de la Cultura Juridica en
Cd. Victoria. Tamaulipas

REVISÓ



Dr. Armando Villanueva Mendoza
Director de la
Casa de la Cultura Jurídica en
Cd. Victoria, Tamaulipas