

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/ACAPULCO/22/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA PLANTA RECUPERADORA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- CONSTRUCCIONES GRUPO COBESA, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
PTAP.01	LAVADO DE FILTRO DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES Y LIMPIEZA DE CANALÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE 5 ML; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
PTAP.02	MANTENIMIENTO A FILTRO DE CARBON ACTIVADO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
PTAP.03	APLICACIÓN DE VARIOS CICLOS DE RETROLAVADO A FILTRO DE SEDIMENTOS Y FILTRO DE CARBON ACTIVADO POR MEDIO DEL SISTEMA; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
PTAP.04	MANTENIMIENTO DE LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA GERMICIDA MODELO PK-LG25 MARCA PURIFIK REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
PTAP.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO; DE FILTRO PULIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA PUREZA MARCA PURIFIK CON ELIMINACION DE SUSTANCIAS DE 05 MICRAS, CON MEDIDAS DE 10X4.5. CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
PTAP.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO; DE FILTRO PULIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA PUREZA MARCA PURIFIK CON ELIMINACION DE SUSTANCIAS DE 01 MICRAS, CON MEDIDAS DE 10X4.5. CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
PTAP.07	LIMPIEZA FISICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PLUVIAL CON PAÑO DE FRANELA HUMEDECIDO EN AGUA; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JGO	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
PTAP.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBA MOD. ESPA CAPACIDAD 0.8 HP Y 127 VOLT. Y MARCA EVANS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
PTAP.09	MANTENIMIENTO A INSTRUMENTACIÓN; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JGO.	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/ACAPULCO/22/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA PLANTA RECUPERADORA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- CONSTRUCCIONES GRUPO COBESA, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
PTAP.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTILLA DE CLORO MARCA BLUE QUIM CLORANT 3 TABLETA DE 3" EN DOSIFICADOR DE CLORO DE LA PLANTA, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	9.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
PTAP.11	MANTENIMIENTO A SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	JGO.	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
PTAP.12	MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRAÚLICO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	JGO.	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
PTAP.13	MANTENIMIENTO AL SISTEMA ESTRUCTURAL; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	JGO.	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
PTAP.14	LAVADO DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON CAPACIDAD DE 5,000 LITROS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
PTAP.15	LAVADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA CON CAPACIDAD DE 30,000 LITROS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
PTAP.16	CONTRATACION DE SERVICIO DE PIPA CONTENEDORA DE AGUA CON CAPACIDAD SUFICIENTE (10 m ²) PARA RETENER EL LIQUIDO MIENTRAS SE DA MANTENIMIENTO A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/ACAPULCO/22/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA PLANTA RECUPERADORA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- CONSTRUCCIONES GRUPO COBESA, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
PTAP.17	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX, LINEA 100 TOTAL DEL MISMO COLOR DE LO (S) EXISTENTES EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCALERA EXTERNA ASÍ COMO TAPAS METÁLICAS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	JGO.	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
		CONCLUSIÓN		Fueron analizados los requisitos solicitados y se determinó que sí cumple con ellos.	NO APLICA	NO APLICA
<u>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</u> DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, EMITIDO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	NO APLICA	NO APLICA

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRA SALGADO GONZÁLEZ
ENLACE ADMINISTRATIVA

REVISÓ

LIC. MA. DE LOURDES GARDUÑO REBOLLEDO
DIRECTORA DE LA CCJ